

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов РФ регионального
значения «2-х этажное здание больницы», расположенного
по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54 (ул. Советская, 29)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01 декабря 2013г.
Дата окончания проведения экспертизы	17 декабря 2013г.
Место проведения экспертизы	г. Барнаул, г. Омск, г. Новосибирск
Заказчик экспертизы	Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)
Исполнители экспертизы	Никитина Л.А., Удина Н.Л., Шаповаленко Е.Н.

Сведения об экспертах:

1) Председатель экспертной комиссии:

Шаповаленко Екатерина Николаевна - образование высшее, архитектор, закончила Новосибирский инженерно - строительный институт им. В.В.Куйбышева, стаж работы 29 лет, из них 20 лет в реставрации – 4 года работы в АФ ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация» г. Барнаул, 16 лет в должности главного архитектора НПЦ «Наследие» г. Барнаула, имеет аттестацию архитектора – реставратора 1 категории (удостоверение № 210 от 28 апреля 2000 г.), персональная лицензия Министерства культуры РФ № РОК 01923 МК РФ от 22 декабря 2010 г.

Аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры РФ от 20 апреля 2012 г. № 359.

Ответственный секретарь:

 Л.А.Никитина

Дата 17.12.2013

2) Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Никитина Любовь Александровна – образование высшее, специальность – преподаватель истории и английского языка, стаж работы - 37 лет и 20 лет стажа работы в должности руководителя государственного органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края, 5 лет руководитель совета по проведению историко-культурной экспертизы, место работы - ООО ЕН КО, должность - заместитель директора по проектным и реставрационным работам. Аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия МКРФ (Росохранкультуры) от 19.04.2011г. № 251 и Приказ Министерства культуры России от 31.05.2013 г. № 618.

3) Член экспертной комиссии

Удина Наталья Леонидовна - образование высшее, архитектор. Стаж работы по специальности – 30 лет, имеет аттестацию архитектора - реставратора (удостоверение № 5113 от 17.02.2003 г.) Место работы и должность – директор ООО «Строймир» г. Омск, член президиума Омского областного отдела ВООПиК. Аттестованный Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия МКРФ (Росохранкультуры) от 19.04.2011 № 251.

Мы, Шаповаленко Екатерина Николаевна, Никитина Любовь Александровна, Удина Наталья Леонидовна, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Ответственный секретарь:



Л.А.Никитина

Дата .12.2013

- Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 79-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области»;

- Решение исполнительного комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов от 22.11.1960 г. № 868 «О состоянии и мерах улучшения работы по охране памятников культуры в области».

Цели и объект экспертизы:

- проектная документация «Приспособление объекта культурного наследия для современного использования ГБУЗ «ГП №20» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29).

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щениткина, 54 (далее - Объект).

Цели экспертизы:

- определение соответствия представленной Научно-проектной документации требованиям к сохранению объектов культурного наследия, в том числе:

- Определение соответствия научных исследований и проектных предложений требованиям к сохранению объекта культурного наследия с учетом особенностей памятника.

- Допустимость внесения изменений внешнего облика существующего объекта при условии сохранения предмета охраны объекта культурного наследия.

- определение возможности проведения работ по сохранению Объекта в соответствии с Научно-проектной документацией, представленной на экспертизу.

Основанием для разработки проектной документации являются:

- Задание управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 10.07.2013 № 1316-04/44.

- Охранное обязательство № 232 от 17.05.2013 г. пользователя ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №20» объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «2-х этажное здание больницы», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29).

- Акт технического состояния памятника истории и культуры от 26.04.2013г.

Перечень материалов, представленных на экспертизу:

На рассмотрение экспертной комиссии представлена проектная документация «Капитальный ремонт помещений и реставрация объекта культурного наследия для современного использования ГБУЗ «ГП №20» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г.Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29).

Раздел I Предварительные работы.

Часть 1. Исходно-разрешительная документация.

Часть 2. Предварительные исследования.

Часть 3. Фотофиксация.

Раздел II Комплексные научные исследования

Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Часть 2. Архитектурные исследования.

Раздел III Проект реставрации и приспособления

Часть 1. Архитектурные решения

Разработчик проектной документации: Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ), лицензия № МКРФ 00478 от 05. 02.2013 г.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика).

При изучении Проекта и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия:

- Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу:

г.Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29) поставлен на государственную охрану:

- Решением Новосибирского облисполкома от 18.07.1990 г. № 282 как памятник архитектуры регионального значения;

- статьей 64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с последующей регистрацией в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Граница охранной зоны и зоны регулирования застройки:

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29) расположен в границах территории объекта культурного наследия № Т21-8, утвержденных постановлением правительства Новосибирской области от 18.06.2012 г. № 293-па и в границах охранной зоны № 21 объектов культурного наследия, утвержденных постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 г. № 46-па.

Исторические сведения:

Здание больницы было построено в 1925–1928 гг. на пересечении Барнаульской и Советской улиц, в квартале № 44. В архитектурном оформлении фасадов использованы приемы неоклассицизма. Автор проекта не установлен. Объект отличается строгой выдержанностью форм и хорошей сохранностью первоначального облика.

Здание представляет собой одну из немногих сохранившихся в Новосибирске построек конца двадцатых годов, выполненных в формах неоклассицизма, не свойственных архитектуре города этого периода.

В настоящее время в здании продолжает работать детская больница.

Объемно-планировочное решение:

Памятник расположен в историческом центре города, на пересечении ул. Советская и ул. Щетинкина, на которую выходит главный северный фасад.

Двухэтажный каменный Г-образный в плане объем завершен двускатной крышей стропильной конструкции. Фундаменты кирпичные ленточные. Перекрытия железобетонные.

Главный вход в здание расположен со стороны ул. Щетинкина. Внутренняя планировочная структура здания коридорного типа. Главный вход ведет в просторный вестибюль, завершающийся парадной трехмаршевой лестницей. Ограждение лестниц – кованое решетчатое. В некоторых помещениях на полу сохранилась первоначальная керамическая плитка.

Общие габариты в плане 56×36,6 м.

Описание технического состояния объекта культурного наследия:

Общее состояние объекта удовлетворительное.

фундаменты: ленточные на естественном основании, выполнены в бутовой кладке из рваного гранитного камня на известковом растворе. Наблюдается осадка, которая привела к раскрытию трещин в несущих стенах здания. Состояние удовлетворительное. Требуется провести техническую экспертизу основания и фундаментов.

цоколи и отмостки около них: цоколь невысокий кирпичный, облицован пиленным гранитным камнем. Отмостка асфальтобетонная, бетонная, со стороны ул. Щетинкина – мелкогабаритная бетонная плитка. Наблюдаются дефекты в асфальтовом покрытии со стороны улицы, оседание грунта и деформация отмостки по ул.Щетинкина. Общее состояние удовлетворительное. Требуется ремонт отмостки.

стены: несущие стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, окрашены, в объеме дворового входа (флюорографический кабинет) выполнена отделка сайдингом (материалы согласования с Госорганом в архиве НПЦ отсутствуют). В 2008-2009гг. в здании был проведен ремонт, во время которого трещины на уличных фасадах были заделаны раствором, однако в данный момент наблюдается повторное раскрытие трещин (в основном на фасаде по ул. Щетинкина) и отслоение окрасочного слоя. Общее состояние уличных фасадов удовлетворительное.

Дворовые фасады длительное время не ремонтировались, в кладке имеются множественные деформационные трещины с шириной раскрытия от 1-2 до 10-15 мм, некоторые сквозные (на северном дворовом фасаде). В районе углового водостока имеется нарушение окрасочного покрытия. На дворовых фасадах прослеживаются следы поздних ремонтов и реконструкций, в результате которых были изменены оконные проёмы, пробиты новые дверные проёмы, на месте ранее существовавших дверных проёмов устроены оконные проёмы, появились бетонные перемычки, нарушившиеся лучковые. Общее состояние дворовых фасадов неудовлетворительное.

крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): крыша чердачная, двускатная вальмовая. Кровля фальцевая, выполнена из оцинкованной листовой стали по деревянной обрешетке и наслонным стропилам. Водосток наружный организованный: водосточные трубы круглого сечения из оцинкованной стали. Общее состояние элементов удовлетворительное.

внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): декоративное убранство дома решено в классицистических традициях: глубокий ленточный горизонтальный руст по первому этажу, плоские пилястры в простенках окон, полуколонны. Вместе с тем, профилированный карниз с

Ответственный секретарь:

Л.А.Никитина

Дата .12.2013

сухариками – элемент, характерный для «кирпичного стиля». Главный северный фасад украшен двумя асимметричными ризалитами, различающимися по объемам и декоративному оформлению. Ризалит входной части декорирован полуциркульной нишей в два этажа и полуколоннами, фиксирующими вход в здание. Правый ризалит дополнен пилястрами и завершен ступенчатым фронтоном (щипцом) с большим полуциркульным слуховым окном. Восточный фасад по улице Советской акцентирован пилястрами и фронтоном сложной формы.

Цветовое решение фасадов построено на сочетании белого и желтого цветов: рустованный первый этаж, а также декоративные элементы окрашены в белый цвет, плоскость стен второго этажа – в желтый.

Местами наблюдаются отслоения окрасочного слоя, частичное повреждение архитектурных элементов. Общее состояние удовлетворительное.

балконы, козырьки: над входом со стороны ул. Советской (вход в аптеку) выполнен металлический козырек криволинейной формы на декоративных металлических кронштейнах. На дворовом северном фасаде на входе (флюорографический кабинет) выполнен железобетонный козырек, прямоугольный в плане, на металлических стойках, облицован сайдингом, часть облицовки отсутствует.

На другом входе на дворовом северном фасаде (бактериологическая лаборатория) выполнен навес двускатный щипцовый с опорой на кирпичные окрашенные стенки, покрытие навеса выполнено из ондулина (материалы согласования с Госорганом навеса и всех козырьков в архиве НПЦ отсутствуют).

Состояние навесов и козырьков удовлетворительное.

приямки, крыльца: приямки прямоугольные в плане: стенки кирпичные, оштукатурены и окрашены. Наблюдается отпадение штукатурного и окрасочного слоев до кирпичной кладки. Над приямками выполнены навесы криволинейной формы, покрытие навесов из волнистого оцинкованного металла (материалы согласования с Госорганом в архиве НПЦ отсутствуют), покрытие на всех навесах деформировано. Приямок на торцевом западном фасаде накрыт бросовым материалом.

На дворовом фасаде устроен приямок спуска в подвал: стенки бетонные без облицовки, лестница бетонная. Приямок частично перекрыт навесом из железобетонной плиты с покрытием из рубероида. Общее состояние приямков удовлетворительное.

Крыльцо главного входа бетонное невысокое, прямоугольное в плане, имеется пандус, облицовано бетонной плиткой, часть облицовки отпала, необходимо восстановить. Крыльца на входе по ул. Советской (аптека) и на дворовом фасаде (флюорографический кабинет) бетонные, облицованы бетонной плиткой, ограждения металлические декоративные, на уличном

крыльце имеется пандус (материалы согласования с Госорганом в архиве НПС отсутствуют). Общее состояние крылец удовлетворительное.

перекрытия (плоские, сводчатые): перекрытия железобетонные плоские и сводчатые по металлическим балкам. Потолки в помещениях оштукатурены и окрашены, в коридорах подвесные потолки типа «Армстронг». Состояние удовлетворительное.

полы: бетонные, мозаичные, покрыты линолеумом, мраморной и керамической плиткой. Состояние удовлетворительное

двери и окна: входные двери современные: из дюралюминиевого профиля со стеклопакетом и металлические с полимерным покрытием, на главном входе выполнен внутренний тамбур из дюралюминиевого профиля со стеклопакетом. Внутренние двери одно- и двухстворчатые деревянные филенчатые и с гладким полотном, глухие и с остеклением, из дюралюминиевого профиля со стеклопакетом. Состояние удовлетворительное.

Все окна современные из ПВХ профиля со стеклопакетом, с рисунком переплётов отличным от первоначального, выполнены по согласованному эскизу, оборудованы металлическими сливами. Состояние удовлетворительное.

лестницы: в здании имеются три внутренние лестницы: две двухмаршевые с поворотом на 180° и центральная лестница трехмаршевая с поворотом на 180°, ступени железобетонные, ограждение металлическое решетчатое с деревянным профилированным поручнем. Состояние удовлетворительное.

Сад, парк, двор, ворота и ограда: имеется внутренний двор. У западного торца здания установлены современные металлические распашные ворота со встроенной калиткой. Площадка перед главным входом заасфальтирована, водоотвод от здания отсутствует, в результате чего талые и дождевые воды скапливаются перед зданием.

Сведения о предмете охраны:

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане.
2. Фасады:
 - 2.1. Материал стен (кирпич).
 - 2.2. Отделка цоколя.
 - 2.3. Рустовка стен первого этажа.
 - 2.4. Гладкая штукатурка стен 2 этажа.
 - 2.5. Элементы декора фасадов.
 - 2.6. Габариты, конфигурация и оформление фронтонов.
 - 2.7. Габариты и конфигурация проёмов.
 - 2.8. Габариты, конфигурация и оформление входов.
 - 2.9. Габариты и конфигурация стропильной крыши, покрытие кровли из листового металла.

Ответственный секретарь:

 Л.А.Никитина

Дата .12.2013

- 2.10. Материал и диаметр водосточных труб.
3. Цветовое решение фасадов.
4. Оформление интерьеров:
 - 4.1. Габариты и конфигурация междуэтажных лестниц.
 - 4.2. Металлическое ограждение лестниц с профилированным деревянным поручнем.
 - 4.3. Профилированные тяги по верху стен и потолку.

Проектные решения:

Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий:

- ремонт фасадов, цоколя, отмостки, приямков;
- устройство водосточных труб по существующему образцу;
- усиление фундаментов и стен;
- ремонт стен, потолков и полов;
- усиление лестниц, площадок крылец и ограждений с сохранением первоначального облика;
- ремонт (замена) дверей;
- ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации, систем отопления и вентиляции, включая тепловой узел, замена приборов учёта, систем энергообеспечения и электроснабжения, устройство контура заземления, систем связи, сигнализации и других слаботочных систем;
- ремонтно-восстановительные работы асфальто-бетонного покрытия и тротуарной плитки прилегающей территории;
- проведение ремонтных работ с сохранением и воссозданием предметов охраны в интерьере (потолочные тяги);
- размещение рекламных вывесок на фасаде согласно представленному концептуальному решению.

Для реставрации фасадов приняты следующие решения - очистка кирпичных и штукатурных поверхностей от старых окрасочных слоёв, последующей окраской в соответствии с цветовым решением. Проектом принято решение использовать сложившийся на настоящий момент цветовой диапазон, сформировавшийся временем и привычный для восприятия.

На северо-восточном фасаде крыльцо входа в помещения аптеки ООО «Префарм» со стороны ул. Советская при проведении ремонтных работ предлагается облицевать клинкерной плиткой в цвет существующего гранитного цоколя, и заменить дверь по проектному решению, аналогом для разработки заполнения дверных проемов в стилистике здания послужил исторический рисунок оконных переплетов.

Проектом предусмотрена замена современных окон на окна с историческим рисунком, в рамках капитального ремонта и реставрации 2013-2014 гг. их замена не предполагается.

Проектом предусмотрена замена водосточных труб по сохранившемуся аналогу на внутри дворовых фасадах.

Проектом предусматривается проведение реставрационных работ по сохранению и восстановлению исторического облика межэтажной лестницы.

Ответственный секретарь:  Л.А.Никитина Дата .12.2013

Требуется провести ремонт мраморных ступеней согласно реставрационной методике, выполнить домастиковку выбоин и сколов. Напольное покрытие из метлахской керамической плитки на первом этаже лестничной клетки необходимо сохранить и восстановить участки, которые нуждаются в ремонте. При докомпановке утраченных фрагментов метлахской плитки допускается использовать современную керамическую плитку в тон существующей.

Основная часть работ по демонтажу приходится на дворовые фасады:

- демонтировать существующую облицовку сайдингом на входе с внутреннего двора (следы поздних ремонтов);
- демонтировать существующий входной тамбур из керамического облицовочного кирпича для устройства выходов из подвального этажа (поздний пристрой к зданию-памятнику), на месте которого устраивается крыльцо с козырьком.

На месте оконного проёма с измененными геометрическими параметрами в результате поздних ремонтов по дворовому фасаду выполняется дополнительный эвакуационный выход с первого этажа путём разбора подоконной части стены

Проектом предусматривается устройство дополнительных выходов с расширением и усилением существующих проемов из подвального этажа через существующие лестничные клетки 2-го типа непосредственно наружу с разделением их противопожарными перегородками 1-го типа на высоту первого этажа, согласно п. 7.1.6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Указанные выходы, располагаются ниже планировочной отметки земли. С целью исключения затекания дождевых и талых вод в здание, проектом предусматривается устройство над этими выходами навесов, не искажающих архитектурный облик исторического фасада.

В проекте предлагается вывести верх ограждающих стен прямков над отмосткой на уровень цоколя, облицевать цоколь и внешние стенки прямков гранитом с фактурой «под рваный камень» на фасадах, выходящих на улицу, на дворовых фасадах, участки где отсутствует облицовка гранитной плиткой, облицевать бетонной плиткой «под рваный камень». Съёмное покрытие прямка предлагается выполнить из поликарбоната с минимальным уклоном для стока воды (2%).


Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87;

Ответственный секретарь:



А.А.Никитина

Дата .12.2013

- Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП – 2007, 4-я редакция), рекомендованный к применению с 1 января 2012 г. письмом Министерства культуры РФ от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ.

Обоснование выводов историко-культурной экспертизы:

Эксперты отмечают, что проектные решения, содержащиеся в представленной на экспертизу научно-проектной документации «Капитальный ремонт и реставрация объекта культурного наследия для современного использования ГБУЗ «ГП №20» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г.Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29) соответствуют требованиям, предъявляемым к сохранению объектов культурного наследия статьями 43 и 44 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Эксперты считают представленную научно-проектную документацию достаточной для проведения работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия.

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29) сохраняются без изменений.

ВЫВОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Представленная научно-проектная документация соответствует требованиям к сохранению объектов культурного наследия.

2. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29), разработанной ГАУ НСО НПЦ, эксперты считают ВОЗМОЖНЫМ (положительное заключение).

Научно-проектная документация может быть рекомендована к согласованию в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственный секретарь:



Д.А.Никитина

Дата .12.2013

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Председатель экспертной комиссии: *Шаповаленко* Е.Н. Шаповаленко

Ответственный секретарь: *Л. А. Никитина* Л. А. Никитина

Член экспертной комиссии: *Удина* Н. Л. Удина

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 17 декабря 2013 г.

Приложения:

- 1) копии договоров заказчика с экспертами;
- 2) Копии протокола № 1 и протокола № 2 от 17.12.13.
- 3) Проектная «Приспособление объекта культурного наследия для современного использования ГБУЗ «ГП №20» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное здание больницы» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, (ул. Советская, 29).